



- ELETRODUTO NÃO COTADO D=25mm PVC
- CONDUTOR NÃO COTADO 4,0mm²
- A LUMINÁRIA E O REATOR DEVERÃO SER ATERRADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO BRANCO
Secretaria Municipal de Obras

Pavilhão Poliesportivo Serraria Scheidt

Prefeito Municipal

BRUNO RADTKE

Responsável Técnico

eng civil Alfredo Schiefelbein

A=736,18M²
 AGOSTO/10

ELETRICO - QUADRA